

【ベネヴィータ全体電気負荷集計表】 表3

単相/三相	負荷名	南側	北側	合計	
単相	照明 (LED)	0.28	0.24	0.52	
	充電器	0.14	0.14	0.28	
	扇風機	0.21	0.21	0.42	
	テレビ	0.66	0.66	1.32	
	冷蔵庫	0.18	0.18	0.36	
	痰吸引機	0.11	0.11	0.22	
	電話交換機	0.5	0	0.5	
	その他	1	1	2	
	単相合計	3.08	2.54	5.62	
三相	給水ポンプ			2.2	

k W表示

既設設備

表4

設備名	機器名	型式	容量 k W	起動方式						
非常	非常発電機	AP45C	37.6							
	スプリンクラーポンプ		18.5	Y - Δ						
給水	貯水タンク		15 t							
	給水ポンプ		2.2	Y - Δ						
給湯	ボイラ		なし							
	油タンク		なし							
受電設備	変圧器	電灯	200							
		動力	400							