

NEGA

適合証明書

発行年月日： 2023年5月11日

発行番号： 02147

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

代表取締役社長 山下 宏 治 殿

一般社団法人日本内燃力発電設備協会は、貴社が製造する下記の対象品目について、附属書に記載する認証範囲の製品が、下記の製品認証基準に適合していることをここに証明します。

本製品認証の適合については、一般社団法人日本内燃力発電設備協会の自家発電設備認証委員会において決定されたものです。

認証対象者： ヤンマーエネルギーシステム株式会社

認証対象事業所： -

認証対象品目： 防災用自家発電装置

認証区分： B-D

製品認証基準： 一般社団法人日本内燃力発電設備協会規程

自家発電設備認証規程 (W000001)

防災用自家発電装置技術基準 (NEGA C 311)

一般社団法人日本内燃力発電設備協会は、本証明書の交付に際し、貴社に対して次の事項を要請します。

- (a) 上記の有効な版の製品認証基準を遵守すること
- (b) 附属書に記載する認証範囲の製品製造に関する品質システムを定期的に審査できること
- (c) 上記の製品認証基準への適合が継続的に維持されていることを定期的に確認するため、附属書に記載する製品から選定し製品検査ができること



Product
P0010



認証年月日 2003年9月1日

有効年月日 2028年2月18日

一般社団法人 日本内燃力発電設備協会
会長 平野 正 樹



この適合証明書は、ISO/IEC17065規格 (JIS Q 17065規格：適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項) に基づく製品認証機関として、公益財団法人日本適合性認定協会より認定 (認定番号P0010) された一般社団法人日本内燃力発電設備協会による審査結果に基づき発行するものです。



適合マーク使用許可書

発行番号： 02147

ヤンマーエネルギーシステム株式会社
代表取締役社長 山下 宏 治 殿

一般社団法人日本内燃力発電設備協会は、製品認証に係る「適合証明書及び適合マークの使用に関する協定書」の条項の下に、貴社に交付する適合証明書（発行番号： 02147）に記載する認証範囲の製品に対し、適合マークの使用を許可します。

1. 使用許可対象者： ヤンマーエネルギーシステム株式会社
2. 使用許可事業所： ー
3. 使用許可対象品目： 防災用自家発電装置
4. 使用許可認証区分： B-D
5. 製品認証基準： 一般社団法人日本内燃力発電設備協会規程
自家発電設備認証規程（W000001）
適合マーク等管理規則（W140001）

許可年月日 2023年5月11日

一般社団法人 日本内燃力発電設備協会
会長 平野 正 樹





適合証明書 附属書

(1/3)

発行年月日： 2023年5月11日

発行番号： 02147

認証対象者： ヤンマーエネルギーシステム株式会社

認証対象事業所： -

認証対象品目： 防災用自家発電装置

認証対象事業所の所在地： 兵庫県尼崎市常光寺1丁目1番4号

認証スキームのタイプ： タイプ5

認証範囲

認証番号： B-D-111

	出力	始動時間	運転時間	原動機区分	構造	形式番号
認 証 範 囲	100kW以下	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	SUDS-111
	100kW以下	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	SUDO-111
	100kW以下	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	SXDS-111
	100kW以下	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	SXDO-111
	100kW以下	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	オープン式	SWDS-111
	100kW以下	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	SWDO-111
	100kW以下	10秒以内	1時間超	ディーゼル機関	オープン式	SYDS-111
	100kW以下	10秒以内	1時間超	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	SYDO-111
	100kW超 500kW以下	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	MUDS-111
	100kW超 500kW以下	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	MUDO-111
	100kW超 500kW以下	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	MXDS-111
	100kW超 500kW以下	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	MXDO-111
	100kW超 500kW以下	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	オープン式	MWDS-111
	100kW超 500kW以下	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	MWDO-111
	100kW超 500kW以下	10秒以内	1時間超	ディーゼル機関	オープン式	MYDS-111





適合証明書 附属書

(2/3)

発行年月日： 2023年5月11日

発行番号： 02147

認証対象者： ヤンマーエネルギーシステム株式会社

認証対象事業所： -

認証対象品目： 防災用自家発電装置

認証対象事業所の所在地： 兵庫県尼崎市常光寺1丁目1番4号

認証スキームのタイプ：タイプ5

認証範囲

認証番号： B-D-111

	出力	始動時間	運転時間	原動機区分	構造	形式番号
認 証 範 囲	100kW超 500kW以下	10秒以内	1時間超	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	MYD0-111
	500kW超 1,000kW以下	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	LUDS-111
	500kW超 1,000kW以下	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	LUD0-111
	500kW超 1,000kW以下	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	LXDS-111
	500kW超 1,000kW以下	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	LXD0-111
	500kW超 1,000kW以下	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	オープン式	LWDS-111
	500kW超 1,000kW以下	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	LWD0-111
	500kW超 1,000kW以下	10秒以内	1時間超	ディーゼル機関	オープン式	LYDS-111
	500kW超 1,000kW以下	10秒以内	1時間超	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	LYD0-111
	1,000kW超	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	UUDS-111
	1,000kW超	40秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	UUD0-111
	1,000kW超	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	オープン式	UXDS-111
	1,000kW超	10秒以内	1時間	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	UXD0-111
	1,000kW超	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	オープン式	UWDS-111
	1,000kW超	40秒以内	1時間超	ディーゼル機関	屋外用キュービクル式	UWD0-111

[illegible]